



台灣檢驗科技股份有限公司
 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
 水質樣品檢驗報告

受驗單位：臺北市大同區大橋國民小學
 業別：*
 樣品基質：飲用水
 樣品編號：PDC224701~11
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣地點：臺北市大同區重慶北路三段2號

採樣時間：109年12月14日09時36分
 至：109年12月14日10時06分
 收樣時間：109年12月14日17時47分
 報告日期：109年12月18日
 報告編號：PD/2020/C2247
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	是否經認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	是否經認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準		100 (CFU/mL)		6 (CFU/100mL)	
PDC224701 (北棟 1F 幼獅班 NO10)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224702 (北棟 1F 幼象班 NO11)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224703 (北棟 1F 二歲專班 NO8)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224704 (北棟 1F 二歲專班 NO9)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224705 (南棟 2F 二年乙班 NO22)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224706 (南棟 3F 四年甲班 NO24)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224707 (南棟 3F 四年乙班 NO25)		58 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224708 (南棟 3F 四年丙班 NO26)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224709 (南棟 3F 三年甲班 NO27)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224710 (南棟 3F 三年乙班 NO28)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
PDC224711 (南棟 2F 多功能教室 NO23)		<5 (CFU/mL)	*	<1 (CFU/100mL)	
以下空白					

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。

2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

3.當測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.56A)之許可。

6.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。

7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彞成

檢驗室主管：郭淑清

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環安衛事業群
 負責人：權彞成
 檢驗室主管：郭淑清

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

臺北市大同區大橋國民小學飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾心更換

110年 1月22日

編號	安裝位置		廠牌	型號	電壓	年份	機號	濾心規格		機台巡檢	漏電檢測	加熱系統	冷卻系統	功能操作	備註
								UF-61	UF-64						
1	學校大門	1F 警衛室	賀眾牌	UW-193AS-1	110V	97/10	638915	1	1	✓	✓	✓		✓	
2	行政大樓	3F 活動中心	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687249	1	1	✓	✓	✓		✓	
3	行政大樓	2F 校長室	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686541	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
4	行政大樓	2F 校史室	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687248	1	1	✓	✓	✓		✓	
5	行政大樓	1F 總務處	賀眾牌	UW-193AS-1	110V	97/10	638880	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
6	行政大樓	1F 訓導處	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686530	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
7	行政大樓	1F 大辦公室	賀眾牌	UW-998	220V	99/12	705752	1	1	✓	✓	✓		✓	
8	北棟	1F 二歲專班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687270	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
9	北棟	1F 二歲專班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686507	1	1	✓	✓	✓		✓	
10	北棟	1F 幼獅班	賀眾牌	UW-193AS-1	110V	97/10	638882	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
11	北棟	1F 幼象班	賀眾牌	UW-193AS-1	110V	97/10	638902	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
12	北棟	2F 六年甲班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687269	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
13	北棟	2F 六年乙班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687215	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
14	北棟	2F 社會教室	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687271	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
15	北棟	3F 五年甲班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687254	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
16	北棟	3F 五年乙班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687247	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
17	南棟	1F 健康中心	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686518	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
18	南棟	1F 可愛班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687256	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
19	南棟	2F 一年甲班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686510	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
20	南棟	2F 一年乙班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686511	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
21	南棟	2F 二年甲班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686512	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
22	南棟	2F 鄉土教室	賀眾牌	UW-10000A	220V	107/08	54316	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
23	南棟	2F 二年乙班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687245	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
24	南棟	2F 多功能教室	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687253	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
25	南棟	3F 四年甲班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686506	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
26	南棟	3F 四年乙班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686508	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
27	南棟	3F 四年丙班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686524	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
28	南棟	3F 三年甲班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686503	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
29	南棟	3F 三年乙班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	686537	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
30	南棟	3F 三年丙班	賀眾牌	UW-193AS-2	220V	99/04	687260	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
31	南棟	4F 課輔教室	賀眾牌	UW-998	220V	99/12	705749	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
32	游泳池	1F 游泳池	賀眾牌	UW-10000AS	220V			1	1	✓	✓	✓	✓	✓	
33	廚房	1F 廚房	賀眾牌	UF-106					UF-556						
34	北棟	3F 五年丙班	賀眾牌	UW-12000AS	220V	新機	136474	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	109/8購
		總計						33	33						

(廚下型 半年檢1次 不用巡檢)

服務人員簽章:

賀眾牌飲水機服務網
士商直營店
台北市士林區士商路128號
TEL:2835-9000

郭俊宏

承辦人簽核:

徐佳祺